

## Про щотижневу водогосподарську обстановку (за період з 24 по 30 січня 2024 року)

- Метеорологічна ситуація: температура вночі була в межах від  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $+3^{\circ}\text{C}$ , на 8 годину ранку від  $-4^{\circ}\text{C}$  до  $+4^{\circ}\text{C}$ , за період з 24 по 30 січня опади не спостерігались – 0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 0 мм, Червоноярська ЕД – 0 мм, Кілійська ЕД – 0 мм. Гідрологічні показники: на протязі тижня рівень води в оз. Китай коливає від +68 до +75 см(БС);
- р. Дунай на Кілійській ділянці коливає від +117 до +129 см (БС) (критичний рівень 232см(БС)), на Вилківській ділянці - від +54 до +71 см (БС) (критичний рівень 80см (БС)).
- На водовідведення на протязі тижня н/ст. не працювали, перекачано 0 тис.м.куб. води;
- на подачу води до точок виділу н/ст. не працювали. Перекачано 0 тис.м.куб;
- забір води в комерційну точку виділу н/ст. не здійснювали. Перекачано 0 тис.м.куб. води;
- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано – 0 тис.м<sup>3</sup> води;
- на Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 11,727 тис.м.куб. води;
- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано 8,799 тис.м.куб. води;
- на подачу питної води по КГВ працювали 3 н/ст.: Новоселівка, Дмитрівка, Василівка. Перекачано за тиждень 5,943 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об'єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний об'єкт – гребля Дракулівського водосховища та гідроспоруди на системах, які знаходяться в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища коливався від 9,80 м (БС) до 9,83 м (БС), (об'єм – від 480 тис. м<sup>3</sup> до 506 тис. м<sup>3</sup> води), та коливався нижче НПР від 0,93 м до 1,00 м (НПР -10,8м). На протязі тижня поповнення Дракулівського водосховища не відбувалося. Мінералізація води Дракулівського водосховища станом на 16.08.2023 року становить 4,01 мг/дм<sup>3</sup>. **Рівень водосховища встановлений за рахунок притоку поверхневого стоку.**