

Про щотижневу водогосподарську обстановку (за період з 14 по 20 лютого 2024 року)

- Метеорологічна ситуація: температура вночі була в межах від -2°C до $+6^{\circ}\text{C}$, на 8 годину ранку від $+1^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$, за період з 14 по 20 лютого опади не спостерігались – 0 мм (середня), в т.ч.: Мирнівська ЕД – 0 мм, Червоноярська ЕД – 0 мм, Кілійська ЕД – 0 мм. Гідрологічні показники: на протязі тижня рівень води в оз. Китай коливає від $+74$ см до $+75$ см(БС);
- р. Дунай на Кілійській ділянці коливає від $+99$ до $+111$ см (БС) (критичний рівень 232 см(БС)), на Вилківській ділянці - від $+48$ до $+58$ см (БС) (критичний рівень 80 см (БС)).
- На водовідведення на протязі тижня н/ст. не працювали, перекачано 0 тис.м.куб. води.;
- на подачу води до точок виділу н/ст. не працювали. Перекачано 0 тис.м.куб.;
- забір води в комерційну точку виділу н/ст. не здійснювали. Перекачано 0 тис.м.куб. води;
- на водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали. Перекачано – 0 тис.м³ води;
- на Кілійські очисні споруди працювала н/ст. КГВ-1, перекачано 3,300 тис.м.куб. води;
- на заповнення РЧВ працювала н/ст. КГВ-2, перекачано 2,451 тис.м.куб. води;
- на подачу питної води по КГВ працювали 4 н/ст.: Шевченкове, Новоселівка, Дмитрівка, Василівка. Перекачано за тиждень 3,482 тис.м.куб. води;

Небезпечних подій на водних об'єктах в районі не виявлено. Потенційно-небезпечний об'єкт – гребля Дракулівського водосховища та гідроспоруди на системах, які знаходяться в задовільному стані. Рівень води Дракулівського водосховища становить $9,85$ м (об'єм – 523 тис. м³ води), що нижче НПР на $0,95$ м (НПР $-10,8$ м). На протязі тижня поповнення Дракулівського водосховища не відбувалося. Мінералізація води Дракулівського водосховища станом на 16.08.2023 року становить $4,01$ мг/дм³. **Рівень водосховища встановлений за рахунок притоку поверхневого стоку.**