

Один із пріоритетних напрямів діяльності Кілійського МУВГ — технічне обслуговування та профілактика насосно-силового обладнання.

Регулярні огляди, своєчасне виявлення несправностей і проведення поточних ремонтів дозволяють підтримувати насосні станції у справному технічному стані та забезпечувати безперебійне виконання заявок водокористувачів. Це не лише запобігає аварійним ситуаціям, а й забезпечує оперативне реагування на потенційні загрози ще до їх виникнення.

На сьогодні нашими фахівцями виконуються такі роботи:

- Заміна обладнання на КТП 63/10 насосної станції с. Дельжилер Татарбунарської ЗС (Татарбунарська експлуатаційна ділянка);
- Технічне обслуговування трансформатора ТМ-630 кВА насосної станції ЗНС-1 Татарбунарської ЗС (Мирнівська експлуатаційна ділянка);
- Аварійний ремонт засувки ДУ-400 насосно-силового агрегату №5 на насосній станції ДНДірис ЗС ДНДірис (Кілійська експлуатаційна ділянка);
- Ремонт електродвигуна Р-250 кВт насосно-силового агрегату №1 насосної станції ЗНС-1 Татарбунарської ЗС (розбирання, лакування обмоток статора, монтаж термоусадки);
- Вимірювання опору ізоляції електродвигунів насосно-силових агрегатів №2 та №3 насосної станції «Дружба-1» Татарбунарської ЗС.

Одночасно у період підвищеної пожежної небезпеки виконується створення протипожежного бар'єру навколо трансформаторних підстанцій шляхом зняття сухого рослинного шару.

Фото: пресслужба Кілійського МУВГ



