

КІЛІЙСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

інформація про водогосподарську обстановку за тиждень (період з 25.02. по 03.03.2026 року) в басейні р. Дунай

1	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка в басейні р. Дунай	Метеорологічна ситуація: басейн р. Дунай - температура повітря вночі від -3°C до 0°C. На 8 годину від -2°C до +3°C. За минулий тиждень спостерігались опади – 7,5 мм (Мирнівська ЕД – 11,1 мм, Червоноярська ЕД – 5,3 мм, Кілійська ЕД – 6,3 мм). Гідрологічна ситуація. Рівень води: оз. Китай на протязі тижня коливає від 3 см до 18 см (БС), р. Дунай: Кілійська дільниця від 89 см до 105 см (БС), Вилківська дільниця – від 41 см до 53 см (БС). Критичні позначки: м. Кілія-232 (БС) см, м. Вилкове-80 см (БС). Рівень води Дракулівського водосховища коливає від 9,90 м до 9,93 м (БС). Встановлений рівень водосховища за рахунок притоку поверхневого стоку.
2	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація	Мінералізація води у Дракулівському водосховищі станом на 11.06.2025 року становить 3,9 мг/дм ³
3	Робота водогосподарського комплексу	
3.1		По басейну р. Дунай: На водовідведення за минулий тиждень працювали 4 н/ст.. Перекачано 1433,44 тис.м³ води; На подачу води до точок виділу н/ст. не працювали, перекачано – 0 тис.м³ води; Забір води в комерційну точку виділу н/ст. не здійснювали, перекачано – 0 тис.м³ води; На водообмін за минулий тиждень н/ст. не працювали, перекачано – 0 тис. м³ води.
3.2	Режим роботи ГТС на водосховищах	По басейну р. Дунай: За минулий тиждень заповнення Дракулівського водосховища не проводилось. Рівень води Дракулівського водосховища становить 9,93 м (БС) та знаходиться нижче рівня НІР на 0,87 м (НІР - 10,80 м, факт. рівень –9,93 м, РМО - 9,80 м), об'єм водосховища становить 592 тис.м³. Рівень водосховища встановлений за рахунок притоку поверхневого стоку.
4	Пропуск повені і паводків: (введені ступені протипаводкового захисту)	Не вводились
5	Інформація про надзвичайні ситуації (НС), що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період	Відсутні
6	Виконавець: провідний інженер відділу ТЕБ, тел. 4-29-41	Лариса КОРОСЯ, 0680461978